

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL

TEMAT: MARSZEW gm. Pleszew - hala maszyn przy Zespole Szkół
Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

Sonda przy otworze: **2**
Rzędna [m n.p.m.]: **124,33**
Data wykonania: **07.03.2019 r.**

głębokość [m p.p.t.]	obserwacje wody	profil litologiczny	liczba uderzeń na 10 cm wępu sonda (N 10)				interpretacja		
			10	20	30	40	N10	Id	
		nN (PgH/ PdH+C+Ż)					-	-	
1	▽▼ 0,80	Pπ//Pd+wkl.π					3,8	0,36	
		Pπ//Pd//πp					-	-	
2		Pd zagl.//Ps					30,8	0,71	
							<u>20,5</u>	0,63	
3							14,7	0,57	
4							19,9	0,63	
5							27,3	0,69	
6									
7									
8									
9									
10									
Skala 1:50			0,33	10	20	0,67	30	40	stopień zagęszczenia Id