



# PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5  
tel. (62) 74-21-664 fax. (62) 74-12-332  
www.pk-pleszew.pl  
e-mail: pk.pleszew@post.pl

L.dz. ZW/009/14/19

Pleszew, dnia 2019.05.17.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO-POLITECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W MARSZEWIE MARSZEW 22 63 – 300 PLESZEW

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej dz. nr 47/3, 47/1  
w m. Marszew.

W odpowiedzi na Państwa wniosek ustala się następujące „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej”:

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać od istniejącego rurociągu z rur PVC DN100 zlokalizowanego w pasie drogowym, na głębokości ok 1,5m, z doprowadzeniem do szczelnej, atestowanej studzienki wodomierzowej, w której należy zamontować **w pozycji poziomej wodomierz ultradźwiękowy, za wodomierzem zawór antyskażeniowy.** Wodomierz musi być zgodny z systemem zdalnego odczytu radiowego READY, którego używa Przedsiębiorstwo.
2. Instalacja wewnętrzna zasilana z sieci wodociągowej **nie może być połączona** z hydroforem zasilającym tę instalację z własnego ujęcia.
3. Połączenie przyłącza z siecią wodociągową wykonuje wyłącznie Zakład Wodociągów i Kanalizacji tutejszego Przedsiębiorstwa.

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
i Oczyszczalni Ścieków  
*Roman Bizan*