



Oznaczenia:

- drut stalowy ocynkowany FeZn Ø8mm
- - - bednarka FeZn 25x4 mm2
- ● złącze kontrolne umieszczone w studziencie
- połączenie spawane
- połączenie skręcane

<b>4</b>	<b>RZUT DACHU</b> <b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>	
skala <b>1:100</b>	PAWILON DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWY WRAZ Z INST. I URZĄDZ. TECHN. ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHN. dz. nr 47/3, 47/1; jedn. ew.: 302006_5 Pleszew-obszar wiejski; obręb: 0015 Marszew	
arkusz <b>420x570</b>	Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie Marszew 22, 63-300 Pleszew	
branża <b>ELEKTRYCZNA</b>	Projektant: tech. Jan Hoffa    upr. UAN 7342-95/94	<b>USŁUGI PROJEKTOWE JAN HOFFA</b> Adres: ul. Kwiatowa 16 63-200 Jarocin kom. 502 027 994
data <b>04-2019</b>	Sprawdzający: tech. Andrzej Kopejkin    upr. UAN 8386-109/90	